

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Приморскому краю  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Уссурийскому городскому округу  
УНДиПР Главного управления МЧС России по Приморскому краю  
Г. Уссурийск, ул. Ленина, 143, тел: 8 (4234) 33-80-83, e-mail: ond\_ussurisk@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 1/1/1**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 с. Борисовка  
Уссурийского городского округа, в лице  
заведующего Синицыной Ярославны Викторовны*  
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,  
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя  
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа  
муниципального контроля о проведении проверки от 10 января 2020 года № 1 и ст. 6.1 Федерального  
закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 16.01.2020 года по 31.01.2020 года  
проведена плановая / выездная проверка:

*Заместитель главного государственного инспектора Уссурийского городского округа по пожарному  
надзору Снигирев Алексей Сергеевич*  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 с. Борисовка  
Уссурийского городского округа, с. Борисовка, ул. Колхозная 6-б*  
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *заведующим Синицыной Ярославной Викторовной*  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные  
в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Ширина лестничного марша в здании менее 1,35 м. (здание сада)	СП 1.13130.2009 п. 5.2.5. п. 4.4.1	14.12.2020	
2	Ширина эвакуационных выходов из помещений здания менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел (ясли, группа № 3, группа № 1, группа 5,6,4, 1,2-ой этажи) (здание сада)	СП 1.13130.2009 п. 5.2.14	14.12.2020	
3	Над эвакуационными выходами в группах ведущими в безопасную зону отсутствуют светящиеся табло "Выход" (группа 3,5,6,4)	СП 3.13130.2009 п. 5.3	06.04.2020	
4	Эксплуатируются электропровода и кабели с видимыми нарушениями	Правила противопожарного режима в РФ п. 42 под. а),	14.12.2020	

	изоляция (скрутки в распределительных коробках) (здание сада)			
5	В подвале допускается устройство спортивной секции (разное функциональное назначение) в отсутствие проекта, а также хранение, оборудования, мебели и других предметов (автопокрышки) (подвал)	Правила противопожарного режима в РФ п. 23 под. б) п. 33	06.04.2020	
6	Проступи лестницы 3-го типа не соответствуют ширине 25 см. и более, уклон лестницы менее 1 к 1, (здание сада)	СП 1.13130.2009 п. 4.4.2	14.12.2020	
7	На объекте отсутствует исполнительная документация на установки пожарной сигнализации и системы СОУЭ.	Правила противопожарного режима в РФ п. 61	14.12.2020	
8	При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики до силовых и осветительных кабелей менее 0,5 м. (музыкальный зал).	п. 13.15.15 СП 5.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования	06.04.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (и) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора Уссурийского городского округа по пожарному надзору

Снигирев Алексей Сергеевич

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"31" января 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

"31" января 2020 г.



Заведующий Синицына Я.В.

(должность, фамилия, инициалы)

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору